

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
 350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
 тел. (861) 240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
 Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

О.И.Бушмелева
 ФИО

Экспертное заключение

№ 002010

от 17.10.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Кондиционеры центральные, приточные, вытяжные и приточно-вытяжные установки для обработки воздуха RVM

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Циклон»

ИНН 7708820123; ОГРН 1147746962736

Юридический адрес: 129343, г. Москва, пр. Серебрякова, д. 14, стр.15, Российская Федерация.

Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Шевцов Дмитрий Геннадьевич, юридический адрес: 141060, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 33 «А», кв. 59, Российская Федерация; адрес производства: Владимирская обл., г. Струнино, ул. А. Баранова, 11, Российская Федерация.**2. Основание для проведения инспекции:** заявление ООО «Сертификация продукции», г. Владимир, мкр Коммунар, ул. Песочная, д. 4, оф. 6. ИНН 3329083944 № 001912 от 04.10.2022г.**3. Дата (время) проведения инспекции:** с 04.10.2022г. по 17.10.2022г.**4. Представленные на экспертизу материалы:**

- 1) Протокол лабораторных исследований №09/106-639/ПР-22 от 28 сентября 2022г., выданный: Испытательным лабораторным центром ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440). Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- 2) Копия ТУ 28.25.12-002-0124577652-2022 «Кондиционеры центральные, приточные, вытяжные и приточно-вытяжные установки для обработки воздуха RVM»;
- 3) Макет этикетки;
- 4) Техническая документация изготовителя.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

В ходе экспертизы установлено:**Область применения:** Для поддержания в помещениях требуемых параметров воздуха необходимых по технологическим или санитарно – гигиеническим требованиям.**Продукция производится по:** ТУ 28.25.12-002-0124577652-2022 «Кондиционеры центральные, приточные, вытяжные и приточно-вытяжные установки для обработки воздуха RVM». Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздела 17 «Требования к оборудованию и материалам для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических

Экспертное заключение Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг» № 002010 от 17.10.2022

требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о свойствах исходных веществ в технических условиях и результаты лабораторных исследований.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол лабораторных исследований №09/106-639/ПР-22 от 28 сентября 2022г., выданный: Испытательным лабораторным центром ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440). Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 2 (Глава II раздел 17)

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Образец 1: фильтр из полиэстера				
Органолептические показатели				
Запах	балл	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2	1
Санитарно-химические показатели*				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 24°C				
Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,003	Менее 0,001
Ацетальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.599-14	Не более 0,01	Менее 0,001
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 15	Менее 10,0
Образец 2: фильтр из стекловолокна				
Санитарно-гигиенические показатели				
Одориметрия (запах материалов образцов изделий)	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду				
Модельная среда – воздушная среда				
Время экспозиции-24 часа. Температура в камере 23°C, при воздухообмене 0,5 об/ч				
Соотношение площади поверхности образца к объёму камеры = 1м ² /м ³				
Формальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	0,003	Менее 0,001
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-0403	Не более 15	Менее 3,0
Образец 3: фильтр из гофрированной бумаги на основе ультратонкого стекловолокна.				
Санитарно-гигиенические показатели				
Одориметрия (запах материалов образцов изделий)	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду				
Модельная среда – воздушная среда				
Время экспозиции-24 часа. Температура в камере 23°C, при воздухообмене 0,5 об/ч				
Соотношение площади поверхности образца к объёму камеры = 1м ² /м ³				
Формальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	0,003	Менее 0,001
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-0403	Не более 15	Менее 3,0
Образец 4: фильтр из гофрированной бумаги на основе микротонкого стекловолокна.				
Санитарно-гигиенические показатели				
Одориметрия (запах материалов образцов изделий)	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду				
Модельная среда – воздушная среда				
Время экспозиции-24 часа. Температура в камере 23°C, при воздухообмене 0,5 об/ч				
Соотношение площади поверхности образца к объёму камеры = 1м ² /м ³				
Формальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	0,003	Менее 0,001
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-0403	Не более 15	Менее 3,0


Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают требованиям Главы II. Раздела 17 «Требования к оборудованию и материалам для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технических условиях.

Представлен макет этикетки, с указанием данных: наименование продукции, маркировка, серийный номер, марка вент-группы, тип исполнения, дата изготовления, гарантийный срок, наименование изготовителя и адрес производства.

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации и анализа протоколов лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Кондиционеры центральные, приточные, вытяжные и приточно-вытяжные установки для обработки воздуха RVM., производитель: Индивидуальный предприниматель Шевцов Дмитрий Геннадьевич, юридический адрес: 141060, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 33 «А», кв. 59, Российская Федерация; адрес производства: Владимирская обл., г. Струнино, ул. А. Баранова, 11, Российская Федерация, соответствует нормативам и требованиям Главы II. Раздела 17 «Требования к оборудованию и материалам для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач
Должность исполнителя


подпись

Квашулько А.П.
ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»


подпись

Набоких В.С.
ФИО