



**ПАСПОРТ
ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ
RVM-PZ**

ТУ 28.25.12-010-0124577652-2025

2026 г

1. Правила ведения паспорта

Паспорт входит в комплект поставки заслонки. Все записи в паспорте должны производиться только чернилами, отчётливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

Делать какие-либо пометки или записи на обложке паспорта запрещается. Паспорт заполнять после изготовления при отправке потребителю (продаже), и в процессе эксплуатации клапана.

2. Общие сведения об изделии

Клапан следует использовать в качестве запорно-регулирующих устройств в системах вентиляции и кондиционирования низкого давления (до 1500 Па) жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.

Клапан состоит из прямоугольного корпуса, в котором в подшипниках скольжения установлены поворотные лопатки, и привода, осуществляющего изменение свободной площади проёма клапана посредством поворота лопаток через систему шестерен.

На лопатках и внутренних поверхностях корпуса установлены уплотнители. Корпус и лопатки изготовлены из алюминия, шестерни, подшипники и уплотнители – из пластмассы. Клапаны изготавливают следующих типов: односекционные (с одним проёмом), двухсекционные (с двумя проёмами), с ручным приводом, с электроприводом.

3. Основные технические данные и характеристики

Заслонка RVM-PZ состоит из четырех-стеночного корпуса, выполненного из оцинкованной стали. Лопатки выполнены из алюминиевого профиля. Примыкание лопаток выполнено в виде замкового уплотнения.

Лопатки заслонки раскрываются параллельно и приводятся в движение с помощью рычагов и тяг.

4. Указания к монтажу

При нарушении условий транспортирования или хранения перед монтажом проверить сопротивление изоляции цепей электропривода. Сопротивление изоляции цепей электропривода должно быть не меньше 0,5 Мом.

Монтаж и подключение электропривода на клапан выполнять в соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на электропривод и ПУЭ главы 1-7 «Заземление, защитные меры безопасности». После монтажа проверить сопротивление заземления электропривода и клапана должно быть не более 20 Ом.

При монтаже соблюдать перпендикулярность сторон и плоскость клапана. Крепёжные отверстия клапана изготавливать при монтаже по ответным фланцам. Конструкция крепления должна исключать деформацию клапана при монтаже и эксплуатации.

5. Указания по мерам безопасности

При монтаже и демонтаже клапана соблюдать правила техники безопасности для строительно-монтажных работ. При эксплуатации клапана должны быть обеспечены требования «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Клапан с электроприводом должен быть защищён от прямого воздействия высокочастотных полей, взрыво- и пожароопасных паров и газов.

6. Свидетельство о приёмке

Заслонка воздушная алюминиевая RVM-PZ

_____, _____ шт.

соответствует всем требованиям ТУ 28.25.12-010-0124577652-2025 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления «_____» _____ 20____ г.

Отметка ОТК _____

М.П.



ООО «Циклон»

129343, г. Москва, пр. Серебрякова, д.14, стр.15
тел.: +7 (495) 646-10-69; c-one.ru; info@c-one.ru